



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д. 31, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

Предписание № 65/1/65
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области»
Ярковой Е.В.

Во исполнение распоряжения №65 от 26.05.2021 главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Яковенко Д.А. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "01" июня по 09 час. 30 мин. «11» июня 2021г. государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Родионовой К.В. проведена плановая проверка МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Малая Екатериновка, Школьный тупик, д.63.

совместно с директором школы Ярковой Е.В., главный специалист отдела инспектирования Пчелинцевой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
✓ 1.	Разместить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п.56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	15.05.2022	
2.	Разработать инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ	п.2, раздел XVIII п.392-394 ППР в РФ	15.05.2022	