

дарственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»);

- проверяемым лицом не согласованы в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности (п.53 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- на двери складского помещения отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности (п.12 ППР в РФ);

- над вторым эвакуационным выходом из здания школы отсутствует световой оповещатель «Выход» (п.23 ППР в РФ, ч.1 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения (п. 13 ППР в РФ);

- чердачное помещение школы и помещения раздевалок для мальчиков и девочек не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п.54 ППР в РФ, п.4.1, п.4.4, п.4.8, таблица 1 п.11, таблица 3 п.42, п.48 СП 486.1311500.2020);

- допускается эксплуатация светильника в кабинете библиотекаря и электрощитовой без колпака, предусмотренного конструкцией (п/п «в» п.35 ППР в РФ);

- на путях эвакуации проложена труба отопления, препятствующая свободной эвакуации людей (п/п «а» п. 27 ППР в РФ);

- территория школы не оборудована пожарным щитом (п.410 приложения №6,7 ППР в РФ);

- напольное покрытие коридора второго этажа отделано горючим материалом (ст. 134 таблицы 28, 29, 3 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

/ К.В. Родионова /

/ Ярковая Е.В. /

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

/ К.В. Родионова /

/ Ярковая Е.В. /

Прилагаемые к акту документы: предписание № 65/1/65 от 11.06.2021

Подписи лиц, проводивших проверку: / К.В. Родионова /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
«11» июня 2021 г.

/ Ярковая Е.В. /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: