



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

г. Калининск, ул. Советская, д. 31

«11» июня 2021 г.
«09» час. «30» мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 65

По адресу/адресам: Саратовская область, Калининский район, с. Малая Екатериновка, Школьный тупик, д.63.

На основании: распоряжения №65 от 26.05.2021 главного государственного инспектора Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Яковенко Д.А.

проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области».

Дата и время проведения проверки: с 09 час. 00 мин. "01" июня по 09 час. 30 мин. «11» июня 2021 г.

Общая продолжительность проверки: 9 дней.

Акт составлен: ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор в 10 ч. 00 м. 26.05.2021  / Ярковая Е.В./

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Родионова К.В.

При проведении проверки присутствовали: директор Ярковая Е.В., главный специалист отдела инспектирования Пчелинцева Е.В.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п.56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ);

- инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям правил противопожарного режима в РФ (п.2, раздел XVIII п.392-394 ППР в РФ);

- проверяемым лицом не представлена декларация пожарной безопасности (ч.5 ст.6, ч.1-3,5 ст.64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению госу-