

Демонтировать горючую отделку путей эвакуации на полу коридора второго этажа	ст. 134 таблицы 28, 29, 3 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008	15.05.2022	?
--	---	------------	---

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

«11» июня 2021 г.



К.В. Родионова

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ с. Малая Екатериновка
Калининского района Саратовской области»

«11» июня 2021 г.

Ярковая Е.В.